

法務部矯正署基隆監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：113 年 12 月 2 日

| 項次 | 建築物或設施名稱                                                               | 維護管理規定                                                                                                                                                                                          | 關鍵維護項目及辦理情形                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 行政大樓、登記室、戶外配電箱、忠孝舍、仁愛舍、備勤室、炊場、合作社、活動中心等電氣設備<br>行政大樓、忠孝舍、仁愛舍、炊場、庫房、活動中心 | 1. 建築法第 77 條。<br>2. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。<br>3. 電業法第 60 條。<br>4. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。<br>5. 機電設備維護契約。<br>6. 消防法第 6 條及第 9 條。<br>7. 各類場所消防安全設備設置標準。<br>8. 消防安全設備檢修及申報辦法。<br>9. 飲用水管理條例。<br>10. 維護管理工作計畫 | (1)建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，申報日期為 112 年 10 月 19 日。<br>(2)昇降（電梯）設備：本機關無此設備<br>(3)機械停車設備：本機關無此設備<br>(4)空調冰水主機及冷卻水塔：本機關無此設施<br>(5)自來水水塔：依飲用水管理條例委託廠商每 3 月進行水質檢測，最近檢測日期為 113 年 7 月 10 日符合水質標準；另，每年進行水塔清洗作業，最近清洗日期為 113 年 8 月 28、30 日。<br>(6)消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 113 年 5 月 30 日。<br>(7)高低壓電氣設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護保養合約之規定，每 3 個月辦理 1 次一般維護檢驗，每年 1 次高壓電停電測試，最近 1 次辦理維護保養日期為 113 年 9 月 19 日，年度停電測試日期為 112 年 12 月 20 日測試結果運作正常。 |
| 2  | 污水處理場（含設備）                                                             | 「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」                                                                                                                                                                              | 本監配合基隆市污水下水道系統第二期實施計畫-北港系統管線新建工程-管線工程第八標於 105 至 108 年間辦理汙水接管工程納入基隆市污水下水道排放，故無污水處理場及化糞池。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | 機關內通行道路                                                                | 國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。                                                                                                                                                                            | 依規定每年至少辦理 1 次定期檢查，最近檢查日期為 112 年 12 月 14 日，檢查結果機關內通行道路無堆置雜物，路面無破損。另不定期檢查通行道路有無異狀。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4  | 擋土牆                                                                    | 國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。                                                                                                                                                                            | 擋土牆地中傾斜管及傾斜計監測委任專業廠商辦理，每半年監測 1 次，最近檢查日期為 113 年 11 月 14 日辦理，所有監測項目結果均在安全範圍內，認屬安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | 機關內路邊停車場及其雨棚                                                           | 國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。                                                                                                                                                                            | 依規定每年至少辦理 1 次定期檢查，最近檢查日期為 113 年 3 月 8 日，檢查結果停車場及遮雨棚功能正常，設施完整且路面無破損。另不定期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# 法務部矯正署基隆監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：113 年 12 月 2 日

| 項次 | 建築物或設施名稱 | 維護管理規定                                | 關鍵維護項目及辦理情形                                                                                    |
|----|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          |                                       | 檢查通行道路有無異狀。                                                                                    |
| 6  | 圍牆       | 國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。                  | 依規定每年至少辦理 1 次定期檢查，最近檢查日期為 112 年 12 月 14 日，檢查結果牆體結構完整無裂縫破損情形。                                   |
| 7  | 鍋爐設備     | 1. 鍋爐及壓力容器安全規則。<br>2. 危險性機械及設備安全檢查規則。 | 鍋爐設備：委託專業廠商依「鍋爐及壓力容器安全規則」、「危險性機械及設備安全檢查規則」規定及維護契約之規定，每月維護保養 1 次，最近 1 次維護保養於 113 年 11 月 15 日辦理。 |