

法務部矯正署基隆監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：115年3月17日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	行政大樓、登記室、戶外配電箱、忠孝舍、仁愛舍、備勤室、炊場、合作社、活動中心等電氣設備 行政大樓、忠孝舍、仁愛舍、炊場、庫房、活動中心	1.建築法第77條。 2.消防法第6條及第9條。 3.電業法第60條。 4.建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5.各類場所消防安全設備設置標準。 6.消防安全設備檢修及申報辦法。 7.用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 8.飲用水管理條例及 <u>飲用水水源水質標準</u> 。 9.機電設備維護契約。 10.維護管理工作計畫。	(1)建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每2年申報1次，申報日期為114年10月16日。 (2)昇降（電梯）設備：本機關無此設備 (3)機械停車設備：本機關無此設備 (4)空調冰水主機及冷卻水塔：本機關無此設施 (5)自來水水塔：依飲用水管理條例委託廠商每3月進行水質檢測，最近檢測日期為115年3月9日符合水質標準；另，每年進行水塔清洗作業，最近清洗日期為115年10月16日至17日。 (6)消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報1次，最近1次申報日期為114年7月30日。 (7)高低壓電氣設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護保養合約之規定，每3個月辦理1次一般維護檢驗，每年1次高壓電停電測試，最近1次辦理維護保養日期為115年3月25日，年度停電測試日期為114年12月24日測試結果運作正常。
2	污水處理場（含設備）	「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」	本監配合基隆市污水下水道系統第二期實施計畫-北港系統管線新建工程-管線工程第八標於105至108年間辦理汙水接管工程納入基隆市污水下水道排放，故無污水處理場及化糞池。
3	機關內通行道路	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。	依規定每年至少辦理1次定期檢查，最近檢查日期為115年3月13日，檢查結果機關內通行道路無堆置雜物，路面無破損。另不定期檢查通行道路有無異狀。
4	擋土牆	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。	擋土牆地中傾斜管及傾斜計監測委任專業廠商辦理，每半年監測1次，最近檢查日期為114年6月10日辦理，所有監測項目結果均在安全範圍內，認屬安全。
5	機關內路邊停車場及其雨棚	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。	依規定每年至少辦理1次定期檢查，最近檢查日期為115年3月13日，檢查結果停車場及遮雨棚功能正常，設施完整且路面無破損。另不定期

法務部矯正署基隆監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：115 年 3 月 17 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
			檢查通行道路有無異狀。
6	圍牆	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。	依規定每年至少辦理 1 次定期檢查，最近檢查日期為 115 年 3 月 13 日，檢查結果牆體結構完整無裂縫破損情形。
7	鍋爐設備	危險性機械及設備安全檢查規則。	鍋爐設備：委託專業廠商依「鍋爐及壓力容器安全規則」、「危險性機械及設備安全檢查規則」規定及維護契約之規定，每月維護保養 1 次，最近 1 次維護保養於 115 年 3 月 13 日辦理。